



PÓS-INCÊNDIO - MONITORIZAÇÃO

Versão: 02
Janeiro/2014

Versão em vigor

Revisão em 2016

PÓS-INCÊNDIO – MONITORIZAÇÃO

O que falta fazer para a normalização das condições de trabalho no Centro de Saúde da Lousã?

MEDIDAS A EXECUTAR	PONTO DE SITUAÇÃO	PARA QUANDO?
Monitorização da qualidade do ar interior	Efetuada dia 19.12.	Aguardamos os resultados?
Colocação de aquecedores portáteis nas áreas comuns (hall, corredores, sala de espera e secretariado).	Entrega ocorreu dia 20.12.16	
Nova limpeza de todo o Centro de Saúde	Após a 1ª. Limpeza de “fundo”, tem sido feita a limpeza diária.	Urge nova intervenção de “fundo”, nomeadamente na zona onde ocorreu o incêndio
Intervenção urgente no sistema AVAC, desde a limpeza de manutenção dos filtros de cada gabinete e intervenção no sistema central	Intervenção em cada gabinete, ocorreu no r/c; falta o 1º andar.	Para quando intervenção no sistema central?
Elaboração do contrato de manutenção do sistema de alarmes.	Alarmes sem ligação a nenhuma central de alerta!	Para quando essa ligação?
Mudança dos extintores.	Extintores fora de prazo!	Para quando a sua substituição?
Aquisição de novas UPS a colocar em lugar seguro.	Sem UPS	Onde serão colocadas? Qual o projeto?
Reparação de toda a zona onde deflagrou o fogo.	Cheiro ainda muito intenso. Zona não acessível.	Para quando o início das obras?

Lousã, 26.12.16

Documento elaborado por

Aprovado pelo Coordenador da USF

Pag. 1

João Rodrigues

João Rodrigues, 26.12.16